

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 327

о наложении административного наказания
за нарушение требований в области пожарной безопасности

«30» ноября 2015 г.
«16» час. «00» мин.

г. Энгельс
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, государственный инспектор Энгельсского, Ровенского районов Саратовской области по пожарному надзору Петраков Сергей Александрович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев протоколы об административном правонарушении №№658, 659, 660 от 30.11.2015г. и материалы административного дела в отношении должностного лица:

1. Фамилия, имя, отчество Еронин Андрей Викторович
2. Дата и место рождения 26.04.1969 г.р. г. Саратов, Саратовской области
3. Адрес места жительства, тел. г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д.9, кв.9
4. Место работы (учебы) открытое акционерное общество «Энгельсский клеевой завод»
5. Занимаемая должность генеральный директор
6. Документ, удостоверяющий личность паспорт 6314 №008225 выдан отделением УФМС по Саратовской области в Волжском районе города Саратова, 19.05.2014г.
7. Привлекался (лаеь) ли ранее к административной ответственности и когда не привлекался
8. В присутствии Ерониной Андрея Викторовича

(Фамилия, И., О.)

установил

«30» ноября 2015 года, в отделе надзорной деятельности по Энгельсскому, Ровенскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Саратовской области в порядке, предусмотренном статьей 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 КоАП РФ, составлены протоколы об административном правонарушении №№658, 659, 660 от 30.11.2015 г. (по ч.1, ч.4 ст. 20.4 КоАП РФ), возбужденные в отношении генерального директора открытого акционерного общества «Энгельсский клеевой завод» Ерониной Андрея Викторовича

Изучив представленные на рассмотрение протоколы об административном правонарушении, а также материалы административных дел установлено, что «30» ноября 2015 года по адресам: г. Энгельс, ул. Трудовая, д.12, ул. Трудовая, д.12/1, ул. Трудовая, д.12/2 Еронин А.В., являясь генеральным директором открытого акционерного общества «Энгельсский клеевой завод» (приказ №4 от 28.04.2015 года), допустил нарушения требований пожарной безопасности, установленные стандартами, нормами и правилами, а именно: «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Свод правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования". Утвержден приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175); Свод правил СП 12.13130.2009 «Определение категории помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». Утвержден приказом МЧС РФ от 09 декабря 2010 г. N 643); Свод правил СП 4.13130.2013 системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты. Утвержден и введен в действие приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. N 288; СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре.

Требования пожарной безопасности". Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 173.

а именно:

ул. Трудовая, д.12.

- Не определена категория помещения котельной по взрывопожарной и пожарной опасности, на дверях указанного помещения отсутствует соответствующее обозначение по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», указанное помещение не оборудовано соответствующими автоматическими установками пожарной защиты (АУПТ и АПС). Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме» п.20. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.24, 25, 26, 27, 42, 46, 54, 83, 84, 91, 103; Свод правил СП 12.13130.2009 «Определение категории помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; Свод правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" п.1.1, приложение А, п.А.1, п.А.3, п. А.10, таблица А.1, А.3.

- Для автомобильной стоянки руководителем не разработан план расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации при пожаре. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме» п.247.

- На автомобильной стоянке отсутствуют буксировочные тросы и штанги из расчета 1 трос (штанга) на 10 единиц техники. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме» п.247.

вышеуказанные нарушения требований пожарной безопасности образуют состав административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 20.4

- Административное здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст. 42, 46, 54, 83, 84, 91, 103. Свод правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" п.1.1, приложение А, п.А.1, п.А.3, п. А.10, таблица А.1, п.9.

- Административное здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.84; Свод правил СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" таблица №2, п.16.

- Пост охраны автомобильной стоянки не оборудован автоматической пожарной сигнализацией. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст. 42, 46, 54, 83, 84, 91, 103. Свод правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" п.1.1, приложение А, п.А.1, п.А.3, п. А.10, таблица А.1, п.9.

- Пост охраны автомобильной стоянки не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.84; Свод правил СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления

эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" таблица №2, п.16.

вышеуказанные нарушения требований пожарной безопасности образуют состав административного правонарушения предусмотренного ч.4 ст. 20.4

ул. Трудовая, д.12/1.

Крышная котельная.

- Не проводится техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре. Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.63.

- Не проводится проверка работоспособности автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с оформлением соответствующего акта проверки. Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.61.

- Частично кровельное покрытие кровли от стен крышной котельной выполнено из горючих материалов. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1; Свод правил СП 4.13130.2013 п.6.9.3.

Подъезд №1.

- Выход из лестничной клетки на кровлю не оборудован противопожарной дверью 2-го типа размерами не менее 0,75x1,5 м. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.88, таблица 24; Свод правил СП 4.13130.2013 п.7.6.

- Помещение машинного отделения лифта не оборудовано противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.88, ч.15, таблица 24.

- Люк в помещение машинного отделения выполнен не противопожарным с пределом огнестойкости не менее EI 30. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.88, таблица 24.

Подъезд №2.

- Выход из лестничной клетки на кровлю не оборудован противопожарной дверью 2-го типа размерами не менее 0,75x1,5 м. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.88, таблица 24; Свод правил СП 4.13130.2013 п.7.6.

- Помещение машинного отделения лифта не оборудовано противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.88, ч.15, таблица 24.

- Люк в помещение машинного отделения выполнен не противопожарным с пределом огнестойкости не менее EI 30. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.88, таблица 24.

Подъезд №3.

- Выход из лестничной клетки на кровлю не оборудован противопожарной дверью 2-го типа размерами не менее 0,75x1,5 м. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.88, таблица 24; Свод правил СП 4.13130.2013 п.7.6.

- Помещение машинного отделения лифта не оборудовано противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.88, ч.15, таблица 24.

- Люк в помещение машинного отделения выполнен не противопожарным с

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.88, таблица 24.

Подъезд №8.

- Выход из лестничной клетки на кровлю не оборудован противопожарной дверью 2-го типа размерами не менее 0,75x1,5 м. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.88, таблица 24; Свод правил СП 4.13130.2013 п.7.6.

- Помещение машинного отделения лифта не оборудовано противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.88, ч.15, таблица 24.

- Люк в помещение машинного отделения выполнен не противопожарным с пределом огнестойкости не менее EI 30. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.88, таблица 24.

вышеуказанные нарушения требований пожарной безопасности образуют состав административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 20.4

- Административное помещение ОАО «ЭКЗ» не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст. 42, 46, 54, 83, 84, 91, 103. Свод правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" п.1.1, приложение А, п.А.1, п.А.3, п. А.10, таблица А.3, п.38.

- Административное помещение ОАО «ЭКЗ» не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.84; Свод правил СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" таблица №2, п.12.

Крышная котельная.

- Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре находится в неисправном состоянии. Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.61.

вышеуказанные нарушения требований пожарной безопасности образуют состав административного правонарушения предусмотренного ч.4 ст. 20.4

ул. Трудовая, д.12/2.

Крышная котельная.

- Не проводится техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре. Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.63.

- Не проводится проверка работоспособности автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с оформлением соответствующего акта проверки. Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.61.

Подъезд №1.

- Выход из лестничной клетки на кровлю не оборудован противопожарной дверью 2-го типа размерами не менее 0,75x1,5 м. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.88, таблица 24; Свод правил СП 4.13130.2013 п.7.6.

- Помещение машинного отделения лифта не оборудовано противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30. Федеральный закон от

безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.88, ч.15, таблица 24.
- Люк в помещение машинного отделения выполнен не противопожарным с пределом огнестойкости не менее EI 30. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.88, таблица 24.

Подъезд №6.

- Выход из лестничной клетки на кровлю не оборудован противопожарной дверью 2-го типа размерами не менее 0,75x1,5 м. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.88, таблица 24; Свод правил СП 4.13130.2013 п.7.6.

- Помещение машинного отделения лифта не оборудовано противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.88, ч.15, таблица 24.

- Люк в помещение машинного отделения выполнен не противопожарным с пределом огнестойкости не менее EI 30. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.88, таблица 24.

вышеуказанные нарушения требований пожарной безопасности образуют состав административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 20.4.

Крышная котельная.

- Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре находится в неисправном состоянии. Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.61.

вышеуказанные нарушения требований пожарной безопасности образуют состав административного правонарушения предусмотренного ч.4 ст. 20.4

(указывается существо нарушения, последствия происшедшего события; в случае возникновения пожара - что сгорело, повреждено, разобрано по строениям, на какой площади, какое оборудование, имущество и иные материальные ценности пострадали и как; размер ущерба)

чем совершил (а) административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 ч.1, ч.4 КоАП РФ

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; п.1 ч.1. 29.9; ч.1, 5. 29.10

(указываются номера статей и

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ст. 38

(законодательный акт, в соответствии с которым выносятся постановления)

Федерального закона «О пожарной безопасности»

принимая во внимание ст. 4.2 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Обстоятельства, смягчающие административное наказание» - предотвращение лицом, совершившим административное правонарушение, вредных последствий административного правонарушения (нарушения не влекут угрозу возникновения пожара).

(указываются смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:

1. Привлечь к административной ответственности должностное лицо генерального директора открытого акционерного общества «Энгельсский клеевой завод» Еронина Андрея Викторовича по ч.1, ч.4 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить административное наказание с учетом требований ч.2, ч.3, ст. 4.4 КоАП РФ в пределах санкции ч.4, ст.20.4 КоАП РФ, предусматривающей назначение лицу более строгого административного наказания в виде штрафа в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

(указывается вид взыскания: предупреждение или размер штрафа)

2. Объявить, что он (а) и иные заинтересованные лица в соответствии со ст.30.1, ст. 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях имеют право обжаловать настоящее постановление в течении 10 дней со дня вручения или получения его копии главному государственному инспектору Энгельсского района по пожарному надзору г. Энгельс, ул. Саратовская, 19; Главному государственному инспектору Саратовской области по пожарному надзору г. Саратов, пл. Соборная, 7 или в Энгельсский районный суд г. Энгельс, ул. Пушкина, 13

(указать: должность вышестоящего лица и адрес его нахождения; вышестоящий орган и адрес его нахождения; соответствующий суд и адрес его нахождения)

3. Разъяснить ст.32.2 КоАП РФ, согласно которой Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу (10 суток со дня вручения или получения копии постановления) либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направляют в течение десяти суток соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке. Кроме того, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, принимают решение о привлечении лица, не уплатившего административный штраф, к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 20.25. (в двукратном размере суммы не уплаченного административного штрафа либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов).

✓  (Еронин А.В.)

4. Денежный штраф должен быть перечислен на все 100% процентов в федеральный бюджет на р/с 40101810300000010010; бик 046311001; КПП 645001001, инн 6450604733; окато 6345000000; ОКТМО: 63650101, уфк саратовской области (ГУ МЧС России по Саратовской области) КБК 17711627000016000140 банк:отделение Саратов

30.11.2015г.

дата

 (подпись лица, вынесшего постановление)

(Петраков С.А.)

(ФИО)

Право обжаловать постановления в соответствии со ст.30.1, ст. 30.3, ч.1 ст. 20.25, ст. 32.2 КоАП РФ мне разъяснены и понятны. С содержанием постановления ознакомлен, копию постановления получил

30.11.2015г.

дата

✓  подпись

(Еронин А.В.)

ФИО

Копия постановления направлена

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

Отметка об исполнении постановления.

Постановление N _____ от « _____ » 20__ г. обжаловано и опротестовано не было в связи с чем « _____ » 20__ г. вступило в законную силу исполнено « _____ » 20__ г.

(номер финансового документа)

тел. доверия 8 (8453) 54-32-66,