



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
НИЖНЕ – ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

410012, г. Саратов, ул. Московская, д. 94. Телефон: (8452) 26-26-61, Факс: (8452) 51-74-90
E-mail: office@nvol.gosnadzor.ru, <http://nvol.gosnadzor.ru>

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ №17/481-2018
о назначении административного наказания**

«27» сентября 2018 г.

(дата составления)

г. Саратов, ул. Московская, 94

(место составления)

Мною, и.о. начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Саратовской области Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Аксеновым Вадимом Геннадьевичем, удостоверение №ТО-07 №0234

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего постановление, № и дата выдачи служебного удостоверения)

рассмотрены материалы дела об административном правонарушении в отношении Еронина Андрея Викторовича директора ОАО «ЭКЗ», 413107, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Трудовая, 12, родился 20.04.1969 г. в г. Саратов, проживает г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, 9, кв. 9, паспорт 63 14 008225 выдан 19.05.2014 г. отделением УФМС России по Саратовской области в Волжском районе г. Саратова возбуждённым протоколом от 26.09.2018 г. №17/481-2018 об административном правонарушении составленным государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Саратовской области Мякшевым Александром Васильевичем

(сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело:

1. Для физических лиц – Ф.И.О., дата и место рождения, реквизиты документов, удостоверяющих личность, ИНН, ОГРН и банковские реквизиты (для индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации, постоянного места жительства, места работы, занимаемая должность (при наличии), телефон, иные сведения;
2. Для юридических лиц – полное наименование, адрес местонахождения и почтовый адрес, ОГРН, ИНН, банковские реквизиты, телефон, руководитель, иные сведения)

При
участии:

(лицо, полномочное участвовать в рассмотрении дела, основания полномочия, устав, реквизиты доверенности и т.п.)

Права и обязанности, предусмотренные ст.51 Конституции Российской Федерации, главами 25 и 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, разъяснены

(подпись)

(инициалы, фамилия)

УСТАНОВИЛ:

В период с 31.08.2018 г. по 26.09.2018 г. государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Саратовской области Мякшевым Александром Васильевичем на основании распоряжения от 22.08.2018 г. №3212-РП/СО была проведена плановая выездная проверка Открытого акционерного общества «Энгельский клеевой завод» (ОАО «ЭКЗ»), расположенного по юридическому адресу: 413107, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Трудовая, 12

По итогам проверки оформлен протокол об административном правонарушении №17/481-2018 от 26.09.2018 г. в отношении Еронина Андрея Викторовича директора ОАО «ЭКЗ»

К протоколу приложен акт проверки от 26.09.2018 г. № А-3212/17-255 и предписание от 26.09.2018 г. № П-3212/17-150 по факту выявленных нарушений Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (далее по тексту ПТЭТЭ), утвержденных Минэнерго России №115 от 24.03.2003 г. и зарегистрированных Минюстом России №4358 от 02.04.2003 г., а именно:

1. Не представлен перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.

Нарушен п. 2.7.1 ПТЭТЭ.

2. Приказом по предприятию не назначен ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и его заместитель. Нарушен п. 2.2.2 ПТЭТЭ
3. Отсутствует перечень необходимых инструкций, схем и других оперативных документов, используемых при работе на тепловых энергоустановках, утвержденный техническим руководителем. Нарушен п. 2.8.2 ПТЭТЭ
4. В котельной ул. Трудовая, 12/1 на щитах управления котлами отсутствуют режимные карты. Нарушен п. п. 5.3.4 ПТЭ ТЭ
5. В помещении котельной ул. Трудовая, 12/1 не вывешена тепловая схема. Нарушен п. 2.8.3 ПТЭТЭ
6. В котельной по ул. Трудовая, 12/1 на входе обратного трубопровода отопления и на подачи холодной воды установлены неуправляемые манометры. Нарушен п. 2.9.1 ПТЭТЭ
7. В котельной ул. Трудовая, 12/1 на вводом трубопроводе холодной воды в теплообменник гвс стоит неисправный манометр. Нарушен п. 2.9.2 ПТЭТЭ
8. На предохранительных клапанах котлов котельной ул. Трудовая, 12/1 нет таблички с указанием давления срабатывания, срока проведения испытания, срока проведения следующего испытания. Нарушен п. 5. 3.25 ПТЭТЭ.
9. На корпусах насосов в котельной ул. Трудовая, 12/1 не вывешены таблички с указанием: наименования завода-изготовителя; года изготовления и заводского номера; номер по схеме котельной; номинальной производительности при номинальной температуре воды; частоты вращения рабочего колеса центробежных насосов и ходов поршня для поршневых; максимального напора при номинальной производительности; номинальной температуре перекачиваемой среды перед насосом. Нарушен п. 5.1.2 ПТЭТЭ
10. В котельной по ул. Трудовая, 12 установлены неуправляемые манометры. Нарушен п. 2.9.1 ПТЭТЭ
11. В котельной ул. Трудовая, 12 на щитах управления котлами отсутствуют режимные карты. Нарушен п. п. 5.3.4 ПТЭ ТЭ
12. На предохранительных клапанах котлов котельной ул. Трудовая, 12 нет таблички с указанием давления срабатывания, срока проведения испытания, срока проведения следующего испытания. Нарушен п. 5. 3.25 ПТЭТЭ.
13. Частично нарушена тепловая изоляция трубопроводов тепловых сетей от котельной ул. Трудовая, 12 до жилого дома №6 Нарушен п. 6.1.31 ПТЭТЭ
14. В помещении котельной ул. Трудовая, 12 оборудование и арматура не занумерованы в соответствие с тепловой схемой. Нарушен п. 2.8.3 ПТЭТЭ
15. Не покрашен трубопровод на выходе из котла котельной ул. Трудовая, 12. Нарушен п. 2.8.3 ПТЭТЭ

(изложение обстоятельств и события правонарушения)

Обстоятельства правонарушения подтверждают (протокол(ы), постановление(ия), акт(ы) и т.п.): протокол от 26.09.2018 г. г. №17/481-2018 об административном правонарушении составленный государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Саратовской области Мякшевым Александром Васильевичем

что является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Нарушение требований к обеспечению безопасности энергоустановок, установленных законодательством Российской Федерации

(наименование административного правонарушения)

допущены по вине

Еронина А.В. директора ОАО «ЭКЗ»

так как,

Еронин А.В. директора ОАО «ЭКЗ»

своими действиями (бездействием) нарушил

требования ст. 9.11 КоАП РФ

наличие смягчающих или

Смягчающие обстоятельства в соответствии со ст. 4.2. КоАП

отягчающих

РФ не установлены.

обстоятельств:

Отягчающие обстоятельства в соответствии со ст.4.3. КоАП РФ не установлены.

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, о дате, месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении был уведомлен надлежащим образом, а именно определением от 10 сентября 2018 г.

Наличие ходатайств и отводов: Ходатайства и отводы не поступали.
(поступали/не поступали, результаты рассмотрения)

Исходя из вышеизложенного, с учётом обстоятельств, указанных в ст. 26.1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и руководствуясь ст. ст. 22.1, 22.2, 23.31, 29.1-29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

ПОСТАНОВИЛ:

признать: Еронина Андрея Викторовича директора ОАО «ЭКЗ»
(фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование юридического лица)

виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрено

ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выразившееся в

Нарушении требований к обеспечению безопасности тепловых и электрических энергоустановок, установленных законодательством Российской Федерации, ПТЭТЭ

(наименование административного правонарушения)

и назначить наказание в виде административного штрафа в размере:

две тысячи рублей

(сумма прописью, тыс. руб.)

который должен быть внесен на следующие реквизиты

Административный штраф перечисляется по следующим реквизитам:

ПОЛУЧАТЕЛЬ - Управление Федерального казначейства по Саратовской области (Нижне-Волжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору)

Расчетный счет: 40101810300000010010; Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области г. Саратов;

БИК: 046311001; ИНН получателя: 3444046034;

Код доходов: статья 9.11 498 1 16 41000016000 140;

КПП получателя: 344501001;

ОКТМО 63701000 Статус плательщика «08»;

ЛС: 04601355080.

УИН 49864321809174812010

Назначение платежа: административный штраф по Постановлению № 17/481-2018 от 26.09.2018 г
(наименование получателя, номер счёта и банковские реквизиты)

Не позднее 60 дней со дня вступления настоящего Постановления в законную силу.

Копию документа, свидетельствующего об уплате штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности в течении срока, установленного для уплаты штрафа в соответствии со ст.32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, представляет по адресу:

г. Саратов, ул. Московская, д. 94, 410012, факс (8452) 26-16-60

(адрес органа, вынесшего постановление)

В соответствии со ст. 30.1 - 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу в соответствии со ст. 31.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях после истечения срока, установленного для обжалования.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по

истечении шестидесяти дней со срока, указанного в ч. 1 ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, постановление направляется судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

В соответствии с ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в установленный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.

С постановлением ознакомлен

(подпись) Ерошкин А.В. (инициалы, фамилия) Ген. директор (должность)

(реквизиты доверенности, удостоверяющие полномочия законного представителя юридического лица)

И. о. начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Саратовской области

В.Г. Аксенов
фамилия, инициалы

№ 7

Старший государственный инспектор
по экологическому, технологическому
и радиационному надзору
(должность лица, вынесшего постановление)
Подпись _____ дата _____

М.П.

Копия постановления вручена лицу, в отношении которого оно вынесено (или его законному представителю):

(подпись) Ерошкин А.В. (инициалы, фамилия) Ген. директор (должность)

(реквизиты доверенности, удостоверяющие полномочия законного представителя юридического лица)

Постановление выслано заказной корреспонденцией с уведомлением:

« » 20 г.

(указать адрес юридического лица, дату и номер заказного письма, уведомления)