



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

НИЖНЕ – ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

410012, г. Саратов, ул. Московская, д. 94. Телефон: (8452) 26-26-61, Факс: (8452) 51-74-90

E-mail: office@nvol.gosnadzor.ru, <http://nvol.gosnadzor.ru>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №17/482-2018

о назначении административного наказания

«28» сентября 2018 г.

(дата составления)

г. Саратов, ул. Московская, 94

(место составления)

Мною, и.о. начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Саратовской области Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Аксеновым Вадимом Геннадьевичем, удостоверение №ТО-07 №0234

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вышешего постановления, № и дата выдачи служебного удостоверения)

рассмотрены материалы дела об административном правонарушении в отношении Открытого акционерного общества «Энгельский клеевой завод», (ОАО «ЭКЗ»), 413107, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Трудовая, 12, ИНН6449010414, ОГРН1026401991252, р/с 40702810756000002506 Поволжский банк ПАО Сбербанк г. Самара к/с 30101810200000000607, БИК043601607. Директор Еронин А. В.

возбуждённым протоколом от 26.09.2018 г. №17/482-2018 об административном правонарушении составленным государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Саратовской области Мякшевым Александром Васильевичем

(сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело:

1. Для физических лиц – Ф.И.О., дата и место рождения, реквизиты документов, удостоверяющих личность, ИНН, ОГРН и банковские реквизиты (для индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации, постоянного места жительства, места работы, занимаемая должность (при наличии), телефон, иные сведения;

2. Для юридических лиц – полное наименование, адрес местонахождения и почтовый адрес, ОГРН, ИНН, банковские реквизиты, телефон, руководитель, иные сведения)

При

участии:

(лицо, полномочное участвовать в рассмотрении дела, основания полномочия, устав, реквизиты доверенности и т.п.)

Права и обязанности, предусмотренные ст.51 Конституции Российской Федерации, главами 25 и 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, разъяснены

(подпись)

(инициалы, фамилия)

УСТАНОВИЛ:

В период с 31.08.2018 г. по 26.09.2018 г. государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Саратовской области Мякшевым Александром Васильевичем на основании распоряжения от 22.08.2018 г. №3212-РП/СО была проведена плановая выездная проверка Открытого акционерного общества «Энгельский клеевой завод» (ОАО «ЭКЗ»), расположенного по юридическому адресу: 413107, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Трудовая, 12

По итогам проверки оформлен протокол об административном правонарушении №17/482-2018 от 26.09.2018 г. в отношении ОАО «ЭКЗ»

К протоколу приложен акт проверки от 26.09.2018 г. № А-3212/17-255 и предписание от 26.09.2018 г. № П-3212/17-150 по факту выявленных нарушений Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (далее по тексту ПТЭТЭ), утвержденных Минэнерго России №115 от 24.03.2003 г. и зарегистрированных Минюстом России №4358 от 02.04.2003 г., а именно:

1. Не представлен перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей. Нарушен п. 2.7.1 ПТЭТЭ.
2. Приказом по предприятию не назначен ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и его заместитель. Нарушен п. 2.2.2 ПТЭТЭ
3. Отсутствует перечень необходимых инструкций, схем и других оперативных документов,

- используемых при работе на тепловых энергоустановках, утвержденный техническим руководителем. Нарушен п. 2.8.2 ПТЭТЭ
4. В котельной ул. Трудовая, 12/1 на щитах управления котлами отсутствуют режимные карты. Нарушен п. п. 5.3.4 ПТЭ ТЭ
 5. В помещении котельной ул. Трудовая, 12/1 не вывешена тепловая схема. Нарушен п. 2.8.3 ПТЭТЭ
 6. В котельной по ул. Трудовая, 12/1 на входе обратного трубопровода отопления и на подачи холодной воды установлены непереносимые манометры. Нарушен п. 2.9.1 ПТЭТЭ
 7. В котельной ул. Трудовая, 12/1 на вводом трубопроводе холодной воды в теплообменник гвс стоит неисправный манометр. Нарушен п. 2.9.2 ПТЭТЭ
 8. На предохранительных клапанах котлов котельной ул. Трудовая, 12/1 нет таблички с указанием давления срабатывания, срока проведения испытания, срока проведения следующего испытания. Нарушен п. 5. 3.25 ПТЭТЭ.
 9. На корпусах насосов в котельной ул. Трудовая, 12/1 не вывешены таблички с указанием: наименования завода-изготовителя; года изготовления и заводского номера; номер по схеме котельной; номинальной производительности при номинальной температуре воды; частоты вращения рабочего колеса центробежных насосов и ходов поршня для поршневых; максимального напора при номинальной производительности; номинальной температуре перекачиваемой среды перед насосом. Нарушен п. 5.1.2 ПТЭТЭ
 10. В котельной по ул. Трудовая, 12 установлены непереносимые манометры. Нарушен п. 2.9.1 ПТЭТЭ
 11. В котельной ул. Трудовая, 12 на щитах управления котлами отсутствуют режимные карты. Нарушен п. п. 5.3.4 ПТЭ ТЭ
 12. На предохранительных клапанах котлов котельной ул. Трудовая, 12 нет таблички с указанием давления срабатывания, срока проведения испытания, срока проведения следующего испытания. Нарушен п. 5. 3.25 ПТЭТЭ.
 13. Частично нарушена тепловая изоляция трубопроводов тепловых сетей от котельной ул. Трудовая, 12 до жилого дома №6 Нарушен п. 6.1.31 ПТЭТЭ
 14. В помещении котельной ул. Трудовая, 12 оборудование и арматура не занумерованы в соответствие с тепловой схемой. Нарушен п. 2.8.3 ПТЭТЭ
 15. Не покрашен трубопровод на выходе из котла котельной ул. Трудовая, 12. Нарушен п. 2.8.3 ПТЭТЭ

(изложение обстоятельства и события правонарушения)

Обстоятельства правонарушения подтверждают (протокол(ы), постановление(ия), акт(ы) и т.п.): протокол от 26.09.2018 г. г. №17/482-2018 об административном правонарушении составленный государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Саратовской области Мякшевым Александром Васильевичем что является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Нарушение требований к обеспечению безопасности энергоустановок, установленных законодательством Российской Федерации

(наименование административного правонарушения)

допущены по вине ОАО «ЭКЗ»
так как, ОАО «ЭКЗ»
своими действиями (бездействием) нарушил требования ст. 9.11 КоАП РФ

наличие смягчающих или отягчающих обстоятельств: ОАО «ЭКЗ» признало вину и раскаялось в совершенном административном правонарушении, что в соответствии с ч. 2 ст. 4.2. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях рассматривается как обстоятельство, смягчающее административную ответственность

Отягчающие обстоятельства в соответствии со ст.4.3. КоАП РФ не установлены.

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, о дате, месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении был уведомлен надлежащим образом, а именно определением от 10 сентября 2018 г.

Наличие ходатайств и отводов: Поступило ходатайство от 26.09.2017 г. от директора ОАО «ЭКЗ» о замене административного штрафа на предупреждение в соответствии со ст. 4.1.1 КоАП. Ходатайство рассмотрено и приобщено к материалам дела

(поступали/не поступали, результаты рассмотрения)

Исходя из вышеизложенного, с учетом обстоятельств, указанных в ст. 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и руководствуясь ст. ст. 22.1, 22.2, 23.30, 29.1-29.13 Кодекса российской Федерации об административных правонарушениях, а так же в соответствии со ст. ст. 3.4, 4.1.1 Кодекса российской Федерации об административных правонарушениях, принимая во внимание, что ОАО «ЭКЗ» является субъектом малого предпринимательства и впервые совершило административное правонарушение по ст. 9.11 КоАП, а так же отсутствие фактов причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и отсутствие имущественного ущерба

ПОСТАНОВИЛ:

признать: ОАО «ЭКЗ»

(фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование юридического лица)

виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрено

ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выразившееся в

Нарушении требований к обеспечению безопасности тепловых энергоустановок, установленных законодательством Российской Федерации, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок утвержденных Минэнерго России приказом № 115 от 24.03.2003 г., зарегистрированных Минюстом России № 4358 от 02.04.2003 г.

(наименование административного правонарушения)

и назначить наказание в виде:


предупреждения


(сумма прописью, тыс. руб.)

В соответствии со ст. 30.1 - 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу в соответствии со ст. 31.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях после истечения срока, установленного для обжалования.

С постановлением ознакомлен


(подпись)



(инициалы, фамилия)


Ген. директор
должность

(реквизиты доверенности, удостоверяющие полномочия законного представителя юридического лица)

И. о. начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Саратовской области

В.Г. Аксенов
фамилия, инициалы



№ 7
Инспектор по техническому, технологическому надзору
Подпись

дата

М.П.

Копия постановления вручена лицу, в отношении которого оно вынесено (или его законному представителю):


(подпись)


(инициалы, фамилия)


Ген. директор
должность

(реквизиты доверенности, удостоверяющие полномочия законного представителя юридического лица)

Постановление выслано заказной корреспонденцией с уведомлением:

« » 20 г.

(указать адрес юридического лица, дату и номер заказного письма, уведомления)