

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении административного наказания

13 марта 2019 года

г. Энгельс

Мировой судья судебного участка № 8 г. Энгельса Саратовской области Быков М.Г., при секретаре Тужилкиной Е.Б., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 12 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении должностного лица – генерального директора открытого акционерного общества «Энгельсский клеевой завод», ИНН 6449010414, КПП 644901001 Ерониной Андрея Викторовича, 26 апреля 1969 года рождения, гражданина РФ, уроженца г. Саратова, зарегистрированного по адресу: г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 9, кв. 9,

установил:

при осуществлении мероприятий по контролю (надзору) в отношении открытого акционерного общества «Энгельсский клеевой завод» (далее – ОАО «Энгельсский клеевой завод») по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Трудовая, д. 12, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Трудовая, д. 12/1, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Трудовая, д. 12/2 с 09 часов 00 минут 31 января 2019 года по 17 часов 00 минут 17 февраля 2019 года проверялось исполнение генеральным директором ОАО «Энгельсский клеевой завод» Ерониным А.В. предписания государственного пожарного надзора № 62/1/1 от 24 января 2018 года об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности со сроком исполнения – до 01 декабря 2018 года, в ходе которой было выявлено, что предложенные в предписании мероприятия по настоящее время остаются невыполненными, а именно: автомобильная стоянка по адресу: ул. Трудовая, д.12.

- Пост охраны автомобильной стоянки не оборудован автоматической пожарной сигнализацией. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст. 42, 46, 54, 83, 84, 91, 103. Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.1.1, приложение А, п.А.1, п.А.3, п. А.10, таблица А.1, п.9.

- Пост охраны автомобильной стоянки не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.84; Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» таблица №2, п.16.

- Для автомобильной стоянки руководителем не разработан план расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации при пожаре. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме» п.247.

Жилой дом по адресу: ул. Трудовая, д.12/1.

- Административное помещение ОАО «ЭКЗ» не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст. 42, 46, 54, 83, 84, 91, 103. Свод правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" п.1.1, приложение А, п.А.1, п.А.3, п. А.10, таблица А.3, п.38;

- Административное помещение ОАО «ЭКЗ» не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.84; Свод правил СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" таблица №2, п.12.

Крышная котельная.

- Не проводится техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре. Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.63;

- Не проводится проверка работоспособности автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с оформлением соответствующего акта проверки. Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.61.

- Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре находится в неисправном состоянии. Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.61.

- Частично кровельное покрытие кровли от стен крышной котельной выполнено из горючих материалов. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1; Свод правил СП 4.13130.2013 п.6.9.3.

Подъезд №1.

- Выход из лестничной клетки на кровлю не оборудован противопожарной дверью 2-го типа размерами не менее 0,75x1,5 м. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.88, таблица 24; Свод правил СП 4.13130.2013 п.7.6.

- Помещение машинного отделения лифта не оборудовано противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.88, ч.15, таблица 24;

- Люк в помещение машинного отделения выполнен не противопожарным с пределом огнестойкости не менее EI 30. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.88, таблица 24;

Подъезд №2.

- Выход из лестничной клетки на кровлю не оборудован противопожарной дверью 2-го типа размерами не менее 0,75x1,5 м. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.88, таблица 24; Свод правил СП 4.13130.2013 п.7.6.

- Помещение машинного отделения лифта не оборудовано противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.88, ч.15, таблица 24;

- Люк в помещение машинного отделения выполнен не противопожарным с пределом огнестойкости не менее EI 30. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ

- Люк в помещение машинного отделения выполнен не противопожарным с пределом огнестойкости не менее EI 30. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.88, таблица 24;

Подъезд №7.

- Выход из лестничной клетки на кровлю не оборудован противопожарной дверью 2-го типа размерами не менее 0,75x1,5 м. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.88, таблица 24; Свод правил СП 4.13130.2013 п.7.6.

- Помещение машинного отделения лифта не оборудовано противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.88, ч.15, таблица 24;

- Люк в помещение машинного отделения выполнен не противопожарным с пределом огнестойкости не менее EI 30. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.88, таблица 24;

Подъезд №8.

- Выход из лестничной клетки на кровлю не оборудован противопожарной дверью 2-го типа размерами не менее 0,75x1,5 м. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.88, таблица 24; Свод правил СП 4.13130.2013 п.7.6.

- Помещение машинного отделения лифта не оборудовано противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.88, ч.15, таблица 24;

- Люк в помещение машинного отделения выполнен не противопожарным с пределом огнестойкости не менее EI 30. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.88, таблица 24;

Жилой дом по адресу: ул. Трудовая, д.12/2: Крышная котельная.

- Не проводится техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре. Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.63;

- Не проводится проверка работоспособности автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с оформлением соответствующего акта проверки. Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.61.

- Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре находится в неисправном состоянии. Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.61.

Подъезд №1.

- Выход из лестничной клетки на кровлю не оборудован противопожарной дверью 2-го типа размерами не менее 0,75x1,5 м. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.88, таблица 24; Свод правил СП 4.13130.2013 п.7.6.

- Помещение машинного отделения лифта не оборудовано противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30. Федеральный закон от 22.07.2008

- Помещение машинного отделения лифта не оборудовано противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.88, ч.15, таблица 24;

- Люк в помещение машинного отделения выполнен не противопожарным с пределом огнестойкости не менее EI 30. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.88, таблица 24;

Подъезд №6.

- Выход из лестничной клетки на кровлю не оборудован противопожарной дверью 2-го типа размерами не менее 0,75x1,5 м. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.88, таблица 24; Свод правил СП 4.13130.2013 п.7.6.

- Помещение машинного отделения лифта не оборудовано противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.88, ч.15, таблица 24;

- Люк в помещение машинного отделения выполнен не противопожарным с пределом огнестойкости не менее EI 30. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, ч.2, ст.4, ч.4, ст.6, ч.1, ст.88, таблица 24.

Своими действиями генеральный директор ОАО «Энгельсский клеевой завод» Еронин А.В. совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ (далее КоАП РФ).

В судебное заседание генеральный директор ОАО «Энгельсский клеевой завод» Еронин А.В. не явился о времени и месте судебного разбирательства извещен своевременно и надлежащим образом. Ходатайства об отложении рассмотрения дела не предоставил.

Частью 2 ст. 25.1 КоАП РФ предусмотрено, что дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от него не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Мировой судья считает возможным рассмотреть дело об административном правонарушении в отсутствие генерального директора ОАО «Энгельсский клеевой завод» Еронина А.В., поскольку правовых препятствий для рассмотрения дела в его отсутствие у мирового судьи не имеется.

Исследовав материалы дела, мировой судья приходит к выводу о виновности генерального директора ОАО «Энгельсский клеевой завод» Еронина А.В. в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст.19.5 КоАП РФ.

В соответствии с ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ административная ответственность предусмотрена за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор.

Из материалов дела следует, что основанием к возбуждению дела об административном правонарушении послужило невыполнение Ерониным А.В. в установленный срок – до 01 декабря 2018 года законного предписания госинспектора Энгельсского, Ровенского районов Саратовской области по пожарному надзору № 62/1/1 от 24 января 2018 года об устранении нарушения обязательных требований.

Вина генерального директора ОАО «Энгельсский клеевой завод» Еронина А.В. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, подтверждается полученными с соблюдением требований КоАП РФ доказательствами:

- протоколом об административном правонарушении № 21 от 08 февраля 2019 года;

- распоряжением о проведении плановой выездной проверки юридического лица № 62 от 18 января 2018 года;

- актом проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица № 62 от 18 января 2018 года;

- предписанием № 62/1/1 от 24 января 2018 года по устранению нарушений, срок исполнения предписания был установлен до 01 декабря 2018 года;

- распоряжением о проведении плановой выездной проверки юридического лица № 50 от 22 января 2018 года;

- копией устава ОАО «Энгельсский клеевой завод»;

- копией свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- копией приказа о вступлении Еронина А.В. в должность генерального директора ОАО «Энгельсский клеевой завод» от 28 апреля 2017 года № 4.

Указанные доказательства мировой судья считает достоверными, допустимыми, относящимися к данному делу, не дающими оснований сомневаться в их объективности и достоверности, в связи с чем, мировой судья принимает их и кладет в основу данного постановления, как доказательства виновности должностного лица генерального директора ОАО «Энгельсский клеевой завод» Еронина А.В. в совершении указанного административного правонарушения.

Установленных законом оснований для прекращения производства по делу не имеется.

При назначении административного наказания мировой судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, имущественное положение лица, привлекаемого к административной ответственности, общественную опасность административного правонарушения, отсутствие отягчающих и смягчающих административную ответственность обстоятельств.

В целях предупреждения совершения новых правонарушений, мировой судья считает необходимым назначить должностному лицу – генеральному директору ОАО «Энгельсский клеевой завод» Еронину А.В. наказание в виде административного штрафа.

Руководствуясь ст. ст. 4.3, 29.9- 29.10 КоАП РФ, мировой судья,

постановил:

признать должностное лицо – генерального директора открытого акционерного общества «Энгельсский клеевой завод» Еронина Андрея Викторовича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 12 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 3 000 (три тысячи) рублей.

Уплату административного штрафа необходимо произвести не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу по следующим реквизитам:

Получатель платежа: УФК по Саратовской области (ГУ МЧС России по Саратовской области), расчетный счет: 40101810300000010010, Банк: ГРКЦ ГУ Банка

России по Саратовской области, БИК: 046311001, ИНН: 6450604733, КПП: 645001001, ОКАТО: 63250000000, ОКТМО: 63650101, КБК: 17711607000016000140, УИН 0///, наименование платежа: «Штрафы за административные правонарушения в области пожарной безопасности».

Квитанцию об оплате штрафа представить в судебный участок № 8 города Энгельса Саратовской области до истечения шестидесяти дней со дня вступления постановления в законную силу.

Разъяснить Еронину А.В., что в случае неуплаты штрафа он может быть привлечен к административной ответственности за несвоевременную уплату штрафа по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано и (или) опротестовано прокурором в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии через мирового судью судебного участка № 8 г. Энгельса или непосредственно в Энгельсский районный суд Саратовской области.

Мировой судья

подпись

М.Г. Быков

Верно:

Мировой судья



М.Г. Быков